

Strumento Veicolo: Huberg IR SSG 110 19955.19 **Condizioni del Terreno:** Asciutto

Scadenza Taratura: 11/09/2023

Vento: Nessuno

Strumento Portatile: Huberg Metrex2 40058.19

Tipologia Gas: Metano

Scadenza Taratura: 01/2024

Operatori: Triolo Marco

Impianto: 113754-Sorbo_Serpico

Numero di dispersioni rilevate: 0

STRADE ISPEZIONATE

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Sorbo Serpico	Amatucci	POLIETILE	Veicolare		MP
Sorbo Serpico	Cartiera	POLIETILE	Veicolare		MP
Sorbo Serpico	Contrada Perni Capo Vall	POLIETILE	Veicolare		MP
Sorbo Serpico	Contrada Perni Capo Vall	POLIETILE	Pedonale		MP
Sorbo Serpico	Contrada S. Maria	POLIETILE	Veicolare		MP
Sorbo Serpico	Contrada S. Maria	POLIETILE	Pedonale		MP
Sorbo Serpico	De Stefano	POLIETILE	Veicolare		MP
Sorbo Serpico	De Stefano	POLIETILE	Pedonale		MP
Sorbo Serpico	Località Orto di Corte	POLIETILE	Veicolare		MP
Sorbo Serpico	Madonna della Neve	POLIETILE	Veicolare		MP
Sorbo Serpico	Padula	POLIETILE	Veicolare		MP
Sorbo Serpico	Perni	POLIETILE	Veicolare		MP
Sorbo Serpico	Perni	POLIETILE	Pedonale		MP
Sorbo Serpico	Ricciardi	POLIETILE	Veicolare		MP
Sorbo Serpico	Ricciardi	POLIETILE	Pedonale		MP
Sorbo Serpico	S. Rocco	POLIETILE	Veicolare		MP
Sorbo Serpico	SP16	POLIETILE	Veicolare		MP
Sorbo Serpico	SP17	POLIETILE	Veicolare		MP
Sorbo Serpico	SP35	POLIETILE	Veicolare		MP
Sorbo Serpico	Sant'Antonio	POLIETILE	Veicolare		MP
Sorbo Serpico	Strada Comunale Cupa del Forno	POLIETILE	Veicolare		MP
Sorbo Serpico	Strada Comunale Cupa del Forno	POLIETILE	Pedonale		MP
Sorbo Serpico	Strada Comunale Sorbo Serpico -	POLIETILE	Veicolare		MP
Sorbo Serpico	Strada Comunale Sorbo Stazione	POLIETILE	Veicolare		MP
Sorbo Serpico	Toccaniello	POLIETILE	Veicolare		MP

Azienda: CPL Concordia

Zona: Sorbo Serpico

Data Ispezione: 02/08/2023 - 02/08/2023

**Servizio
ispezione reti gas**

Pagina 2 di 2

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Tipo Ispezione	Codice Fuga	Pressione Gas
Sorbo Serpico	Umberto I	POLIETILE	Veicolare		MP
Sorbo Serpico	Vicolo Freddo	POLIETILE	Veicolare		MP
Sorbo Serpico	Vicolo Mulinello	POLIETILE	Veicolare		MP

	Veicolare	8.240 m
Sorbo Serpico	Pedonale	480 m
	Totale	8.720 m

Totale Rete Ispezionata:	Bassa pressione	0 m	Veicolare	8.240 m
	Media pressione	8.720 m	Pedonale	480 m
	Alta pressione	0 m	Totale	8.720 m

Firma Operatore

Mario Trido